



检验检测报告

Inspection & Testing Report

报告编号: No.2024050783

委托单位: 鑫广绿环再生资源股份有限公司

受检单位: 鑫广绿环再生资源股份有限公司

参数名称: 废水, 有组织废气



山东同济测试科技股份有限公司


Shandong Tongji Testing Technology Co.,Ltd

检验检测专用章

No.20 21050783

检 验 检 测 报 告

一、 基本信息

样品类别	废水,有组织废气	样品来源	采样
采样日期	2024-06-01	分析日期	2024-06-01 至 2024-06-07
委托单位名称	鑫广绿环再生资源股份有限公司		
委托单位地址	烟台开发区开封路 8 号		
委托单位联系人/电话	曲乐鑫/15306450986		
受检单位名称	鑫广绿环再生资源股份有限公司		
样品性状描述	废水:详见废水检测结果表;有组织废气:吸收瓶,玻璃纤维滤筒。		
判定依据	/		
检验结论	仅提供数据, 不作结论。 		
备注	/		

No.20 24050783

二、检测结果
2.1 废水检测结果表

采样日期	点位名称	检测项目	检测结果
2024-06-01	DW001 污水处理站排水口	样品编码	W240601-002-1
		样品性状描述	浅黄色,无气味,无浮油
		五日生化需氧量 (mg/L)	5.6
		六价铬 (mg/L)	0.004L
		总余氯 (mg/L)	0.006
		总氮 (以 N 计) (mg/L)	10.4
		总磷 (以 P 计) (mg/L)	1.24
		悬浮物 (mg/L)	33
		氟化物 (mg/L)	2.48
		氯化物 (以 Cl ⁻ 计) (mg/L)	506
		汞 (mg/L)	0.00004L
		溶解性总固体 (mg/L)	1704
		石油类 (mg/L)	0.08
		砷 (mg/L)	0.0260
		硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计) (mg/L)	420
		磷酸盐 (mg/L)	0.92
		铁 (mg/L)	0.313
		铅 (mg/L)	0.00135
		铬 (mg/L)	0.00497
		锌 (mg/L)	0.139
锰 (mg/L)	0.00533		
镉 (mg/L)	0.00010		
镍 (mg/L)	0.0514		
2024-06-01	无氧热解车间外排口	样品编码	W240601-005-1
		样品性状描述	无色,无气味,无浮油
		六价铬 (mg/L)	0.004L
		汞 (mg/L)	0.00004L
		烷基汞 (mg/L)	未检出

2.1 废水检测结果表

采样日期	点位名称	检测项目	检测结果
		砷 (mg/L)	0.0011
		铅 (mg/L)	0.00230
		铍 (mg/L)	0.00004L
		铬 (mg/L)	0.00503
		银 (mg/L)	0.00006
		镉 (mg/L)	0.00005L
		镍 (mg/L)	0.00314
2024-06-01	蒸馏车间外排口	样品编码	W240601-004-1
		样品性状描述	黄色,臭味,无浮油
		六价铬 (mg/L)	0.004L
		汞 (mg/L)	0.00004L
		烷基汞 (mg/L)	未检出
		砷 (mg/L)	0.0004
		铅 (mg/L)	0.00304
		铍 (mg/L)	0.00004L
		铬 (mg/L)	0.00362
		银 (mg/L)	0.00006
		镉 (mg/L)	0.00005L
		镍 (mg/L)	0.00187

备注: 结果有“L”表示检测结果低于方法检出限, 其数值为该项目检出限

2.2 有组织废气检测结果 (表 1)

点位名称		DA027 二期回转窑烟囱
采样日期		2024-06-01
排气筒高度 (m)		50
截面积 (m ²)		1.5394
燃料类型		危险废弃物
检测项目		频次 1
含氧量 (%)		11.3
废气流速 (m/s)		9.8
废气温度 (°C)		125
废气量 (m ³ /h)		26553
汞及其化合物	样品编码	YQ240601-041-1
	实测浓度 (mg/m ³)	0.0042L
	折算浓度 (mg/m ³)	/
	排放速率 (kg/h)	/
砷及其化合物	样品编码	YQ240601-040-1
	实测浓度 (mg/m ³)	0.0002L
	折算浓度 (mg/m ³)	/
	排放速率 (kg/h)	/
铅及其化合物	样品编码	YQ240601-040-1
	实测浓度 (mg/m ³)	0.000899
	折算浓度 (mg/m ³)	0.000927
	排放速率 (kg/h)	2.39×10 ⁻⁵
铊及其化合物	样品编码	YQ240601-040-1
	实测浓度 (mg/m ³)	0.0000103
	折算浓度 (mg/m ³)	0.0000106
	排放速率 (kg/h)	2.73×10 ⁻⁷
铬及其化合物	样品编码	YQ240601-040-1
	实测浓度 (mg/m ³)	0.000730
	折算浓度 (mg/m ³)	0.000753
	排放速率 (kg/h)	1.94×10 ⁻⁵

2.2 有组织废气检测结果 (表 1)

点位名称		DA027 二期回转窑烟囱
采样日期		2024-06-01
锡+铊+铜+锰+镍+钴	样品编码	YQ240601-040-1
	实测浓度 (mg/m ³)	0.00668
	折算浓度 (mg/m ³)	0.00689
	排放速率 (kg/h)	1.77×10 ⁻⁴
镉及其化合物	样品编码	YQ240601-040-1
	实测浓度 (mg/m ³)	0.0000135
	折算浓度 (mg/m ³)	0.0000139
	排放速率 (kg/h)	3.58×10 ⁻⁷
备注：结果有“L”表示检测结果低于方法检出限，其数值为该项目检出限		

2.2 有组织废气检测结果 (表 2)

点位名称		DA028 无氧热解排气筒
采样日期		2024-06-01
排气筒高度 (m)		35
截面积 (m ²)		0.5027
燃料类型		危险废弃物
检测项目		频次 1
含氧量 (%)		16.5
废气流速 (m/s)		3.6
废气温度 (°C)		50
废气量 (m ³ /h)		4839
汞及其化合物	样品编码	YQ240601-039-1
	实测浓度 (mg/m ³)	0.0042L
	折算浓度 (mg/m ³)	/
	排放速率 (kg/h)	/
砷及其化合物	样品编码	YQ240601-038-1
	实测浓度 (mg/m ³)	0.0002L
	折算浓度 (mg/m ³)	/
	排放速率 (kg/h)	/

2.2 有组织废气检测结果 (表 2)

点位名称		DA028 无氧热解排气筒
采样日期		2024-06-01
铝及其化合物	样品编码	YQ240601-038-1
	实测浓度 (mg/m ³)	0.000662
	折算浓度 (mg/m ³)	0.00147
	排放速率 (kg/h)	3.20×10 ⁻⁶
铈及其化合物	样品编码	YQ240601-038-1
	实测浓度 (mg/m ³)	0.000008L
	折算浓度 (mg/m ³)	/
	排放速率 (kg/h)	/
铬及其化合物	样品编码	YQ240601-038-1
	实测浓度 (mg/m ³)	0.000492
	折算浓度 (mg/m ³)	0.00109
	排放速率 (kg/h)	2.38×10 ⁻⁶
锡+锑+铜+锰+镍+钴	样品编码	YQ240601-038-1
	实测浓度 (mg/m ³)	0.00556
	折算浓度 (mg/m ³)	0.0124
	排放速率 (kg/h)	2.69×10 ⁻⁵
镉及其化合物	样品编码	YQ240601-038-1
	实测浓度 (mg/m ³)	0.0000178
	折算浓度 (mg/m ³)	0.0000396
	排放速率 (kg/h)	8.61×10 ⁻⁸

备注：结果有“L”表示检测结果低于方法检出限，其数值为该项目检出限

附表 1 检测方法及其检出限

样品类别	检测项目	检测方法及依据	方法检出限
废水	乙基汞	水质 烷基汞的测定 气相色谱法 GB/T 14204-1993	0.000015 mg/L
	烷基汞	水质 烷基汞的测定 气相色谱法 GB/T 14204-1993	/
	甲基汞	水质 烷基汞的测定 气相色谱法 GB/T 14204-1993	0.000010 mg/L
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量的 (BOD ₅) 测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5 mg/L
	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	0.004 mg/L
	总余氯	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010	0.004 mg/L
	总氮 (以 N 计)	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05 mg/L
	总磷 (以 P 计)	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01 mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	/
	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987	0.05 mg/L
	氯化物 (以 Cl ⁻ 计)	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989	10 mg/L
	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.00004 mg/L
	溶解性总固体	城镇污水水质标准检验方法 9 溶解性总固体的测定 重量法 CJ/T 51-2018	/
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L
	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.0003 mg/L
	硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.018 mg/L
	磷酸盐	水和废水监测分析方法 第三篇第三章七 (三) 钼锑抗分光光度法 国家环保总局 2002 年 (第四版) (增补版)	0.01 mg/L
	铁	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.00082 mg/L
	铅	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.00009 mg/L
	铍	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.00004 mg/L
铬	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.00011 mg/L	
银	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.00004 mg/L	
锌	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.00067 mg/L	

附表 1 检测方法及其检出限

样品类别	检测项目	检测方法及依据	方法检出限
		HJ 700-2014	
	锰	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.00012 mg/L
	镉	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.00005 mg/L
	镍	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.00006 mg/L
有组织废气	汞及其化合物	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法(暂行) HJ 543-2009	0.0042 mg/m ³
	砷及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013	0.0002 mg/m ³
	钴及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013	0.000008 mg/m ³
	铅及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013	0.0002 mg/m ³
	铊及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013	0.000008 mg/m ³
	铜及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013	0.0002 mg/m ³
	铬及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013	0.0003 mg/m ³
	铈及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013	0.00002 mg/m ³
	锡及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013	0.0003 mg/m ³
	锰及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013	0.00007 mg/m ³
	镉及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013	0.000008 mg/m ³
	镍及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013	0.0001 mg/m ³

附表 2 检测仪器设备信息

科室	仪器信息
分析	TJCS-YQ-524 AFS-8530 原子荧光光度计,TJCS-YQ-025 101-3 电热恒温鼓风干燥箱,TJCS-YQ-034 TU-1810 紫外可见分光光度计,TJCS-YQ-314 NCG-1 冷原子吸收测汞仪,TJCS-YQ-006 FA224 电子分析天平,D-50-008 50mL 滴定管,TJCS-YQ-375 Agilent 7820A 气相色谱仪,TJCS-YQ-024 SPX-150 生化培养箱,TJCS-YQ-548 TU-1810 紫外可见分光光度计,TJCS-YQ-370 PHSJ-4F pH 计,TJCS-YQ-259 ICS1100 离子色谱仪,TJCS-YQ-234 ICAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪,D-50-003 50mL 滴定管,TJCS-YQ-017 OIL460 红外分光测油仪(水中油分浓度分析仪)
现场	TJCS-YQ-338 ZR-3922 环境空气颗粒物综合采样器,TJCS-YQ-611 EM-3088 智能烟尘烟气分析仪

*****报告结束*****

编制人: 夏望 审核人: 董文华 批准人: 迟蕊 签发日期: 2024-06-21



检 验 检 测 报 告 附 页

废水检测结果表

采样日期	点位名称	检测项目	检测结果
2024-06-01	DW001 污水处理站排水口	样品编码	W240601-002-1
		样品性状描述	浅黄色,无气味,无浮油
		粪大肠菌群 (MPN/L)	3.3×10^2

附表 1 检测方法 & 检出限

样品类别	检测项目	检测方法 & 依据	方法检出限
废水	粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018	20 MPN/L

附表 2 检测仪器设备信息

科室	仪器信息
分析	TJCS-YQ-102 HPX-9272MBE 电热恒温培养箱, TJCS-YQ-103 HPX-9272MBE 电热恒温培养箱

备注: 1. 附页是对正本报告 2024050783 的补充。

2. 除非另有说明, 本检测结果仅供内部参考, 不具有对社会的证明作用。

