




低压开关柜说明:

- 本期新增配电室新上1250kVA干式变1台,新上高压出线柜2台(D15、D16),D01-D14柜利旧。

烟台东源送变电工程 有限责任公司		鑫广源再生资源股份有限公司		审 定		专业负责人		图 号	XGLS-D-03
		#2 配电室0.4kV电气主接线 (二)		院 审		复 核		专 业	
资质证书编号	A237025634			室 审		设 计		日 期	2020*03*8
注册师印章编号				项 目 负 责 人		绘 图			第 张 共 张



注:本期新上1250kVA主变1台、新上高压出线柜2台(D15、D16),其余低压柜、高压柜均利旧;新上主变、低压柜基础预埋件需做接地处理。

烟台东源送变电工程 有限责任公司		鑫广源再生资源股份有限公司		审 定		专业负责人		图 号	XGLS-D-03
		#2 配电室平面布置图		院 审		复 核		专 业	
资质证书编号	A237025634			室 审		设 计		日 期	2020*03*8
注册师印章编号				项 目 负 责 人		绘 图			第 张 共 张