



说明

- 按图更换计量柜G302、出线柜G308、出线柜G309内电流互感器。
 - 计量方式：高供高计，计量CT变比500/5，精度0.2S。

烟台东源送变电工程 有限责任公司	鑫广绿环再生资源股份有限公司	审定		专业负责人		图号	XGLs-D-01
资质证书编号	A237025634	院审		复核	董临江	专业	2019年3月
注册师印章编号		室审	潘宏刚	设计	李晓丽	日期	2019年3月
		项目负责人		绘图		第张共张	四