

图例




已建环网柜



新建10kV电缆

H


开封北线#1环网柜



将该管径内原用户电缆更换为3×400电缆

ZC-YJV-8.7/15-3×400

共计1300



将该管径内原用户电缆更换为3×400电缆

开 封 路

道路中心线

大 连 大 街

道路红线

至用户红线内

景观广场

烟台电力设计院有限责任公司				鑫广绿环再生资源股份有限公司新建电缆	施工图设计阶段
批 准		室 审	2019.3		
院 审		校 核	杨广厚		
设 总		设 计	孙红		
日期	2019.3	比 例		图号	LHS-X-101-01

