



低压开关柜说明:

- 1.本期该配电室新上1250kVA干式变1台, D01-D14柜利旧。
- 2.更换D07柜、D14柜内断路器及电流互感器, 更换D13柜内电容补偿装置。
- 3.更换低压柜主母排, 母排电流要求: 2500A、母排规格: 3x{2x(TMY-100x10)}+2x(TMY-100x10)。

烟台东源送变电工程 有限责任公司	鑫广绿环再生资源股份有限公司		审定	专业负责人	图号 XGLs-D-03	
	#2配电室0.4kV电气主接线		院审	复核		
			室审	设计		
			项目负责人	绘图		
资质证书编号	A237025634				日期	2019年2月
注册师印章编号					第 张共 张	