

工程说明书			申请编号					
证书号 A237025634	工程名称	鑫广绿环再生资源股份有限公司	设计阶段	施工图				
	项目名称	10kV 配电室增容	日期	2019年03月				
	一、 总述							
鑫广绿环再生资源股份有限公司现有4座配电室（#1、#2、#3、#4配电室），#3配电室为中心配电室。其中#1配电室现有1台630kVA主变、1台400kVA主变；#2配电室现有1台800kVA主变；#3配电室现有1台800kVA主变、1台630kVA主变、1台1492kW电动机；#4配电室现有1台1250kVA主变。								
二、 电气设计概要								
1. 接入系统方案：电源点不变，仍由220kV新港变电站10kV开封北线#1环网柜H1-4间隔新出1回高压3×400电缆至用户#3中心配电室，供电总容量8502kVA。								
2. 受电系统方案：在#2、#4配电室各安装1台1250kVA主变，安装相应高低压柜及无功补偿装置。								
3. 计量方案：计量点设在用户#3中心配电室侧，计量方式为高供高计，计量CT变比为500/5，精度0.2S级，一般工商业套表计量。								
4. 计费方案：执行10kV大工业电价，套表计量执行10kV一般工商业电价，执行分时电价，执行功率因数调整电费，标准0.9。								
5. 产权分界点：环网柜出线电缆压接点。								
三、 配电室布置要求								
配电室设照明、通风装置及接地系统；设高压配电、低压配电装置。要求土建做好防水、防震、防噪音处理。								
批准	审查	校核 董江	制图 李晓丽					

烟台东源送变电工程 有限责任公司		主要设备材料表		登记表号	
				设计阶段	施工图
证书号	A23702563 4	工程名称	鑫广绿环再生资源 股份有限公司	日期	2019年3 月
序号	名 称	型号 及 规格		数量	
1.	变压器	SCB12-1250kVA 10/0.4kV		2 台	
2.	高压柜	KYN28		1 台	
3.	低压柜	固定式 GGD		3 台	
4.	电流互感器	500/5, 0.2S		4 只	
5.		200/5, 0.5		17 只	
6.		100/5, 0.5		2 只	
7.		2500/5, 0.5		7 只	
8.	高压熔断器	XRNT-10/125A		3 只	
9.	低压框架式断路器	CW1-3200/3P, In=2500A		2 台	
10.	电容补偿装置	430kvar		1 套	
11.	高压电缆	ZC-YJV-8.7/15-3×70mm ²		40 米（以实际为准）	
12.	高压电缆头	70mm ²		4 套（含铜端子）	
13.	控制电缆	KVV-4×2.5mm ²		300 米（以实际为准）	
14.		KVV-4×4mm ²		300 米（以实际为准）	
15.	封闭母线 (含附件)	封闭母线-2500A		7 米（以实际为准）	
16.		封闭母线-630A		13 米（以实际为准）	
17.	铜母线	TMY-100×10		90 米（以实际为准）	
18.					
批准		审查		校核	
					编制

